



Pobočka 0300 – Plzeň

OSVĚDČENÍ

č. 030 – 050226

o vlastnostech výrobku

Osvědčená vlastnost: Protiskluznost podle následujících zkušebních postupů:

DIN 51130 Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft. Arbeitsräume und Arbeits-bereiche mit erhöhter Rutschgefahr Begehungsverfahren - Schiefe Ebene.
Stanovení kluzných vlastností. Pracovní prostory a plochy se zvýšeným nebezpečím uklouznutí.

ČSN EN 1339 Betonové dlažební desky – Požadavky a zkušební metody
Výrobek: betonové dlaždice Jednovrstvé dlaždice Granex 400/400/22 mm, reliéfní povrch jemný kámen, dvouvrstvé dlaždice Mramorit 400/400/38 mm, reliéfní povrch jemný kámen
jednovrstvé dlaždice Granex 400/400/22 mm, reliéfní povrch břidlice, jednovrstvé dlaždice Granex 600/400/27 mm, reliéfní povrch jemný kámen

Výrobce: Top Teramo Vápenná s.r.o., Vápenná 445, 79064 Vápenná

Zakázka: Z 030140220

Dosažené hodnoty:

Zkoušené vzorky	Střední hodnota úhlu kluzu, klasifikace podle DIN 51130
Granex 400/400/22 mm Granex 044	23,4° R 11
Granex 600/400/27 mm Granex XL044	20,3° R 11
Granex 400/400/22 mm Granex 070	22,1° R 11

Na základě výsledků zkoušky podle DIN 51130 byly zkoušené vzorky betonových dlaždic jednovrstvých Granex 400/400/22 mm, reliéfní povrch jemný kámen, dvouvrstvých dlaždic Mramorit 400/400/38 mm, reliéfní povrch jemný kámen, jednovrstvých dlaždic Granex 400/400/22 mm, reliéfní povrch břidlice, jednovrstvých dlaždic Granex 600/400/27 mm, reliéfní povrch jemný kámen deklarované podle ČSN EN 1339 vyráběné ve výrobě Top Teramo Vápenná zaříděny do skupiny R 11 a mohou být použity k montáži bezpečné podlahy např. pro kuchyně s kapacitou do 100 obědů za den, školních kuchyní, prodejen, letištních hal, autoservisů, výroben štáv atd. Současně mohou být použity tam, kde je předepsáno zařazení do třídy R 10 (k montáži bezpečných dlažeb např. do prostor skladů, malých kuchyních, sanitárních místností, kaváren, čajoven, pro prostory pokladen, do místností se sociálním zařízením, sádroven, do prostor pro umístění strojů na zpracování dřeva) a zařazení do třídy R 9 (např. k montáži bezpečných podlah pro prostory pro přestávky, zákaznické prostory, masážní prostory, kadeřnické salony, mandlovný, žehlírny, prostory tříd apod.).

Rovněž zkoušené vzorky dlaždic jednovrstvé dlaždice Granex 400/400/22 mm, reliéfní povrch jemný kámen, dvouvrstvé dlaždice Mramorit 400/400/38 mm, reliéfní povrch jemný kámen, jednovrstvé dlaždice Granex 400/400/22 mm, reliéfní povrch břidlice, jednovrstvé dlaždice Granex 600/400/27 mm, reliéfní povrch jemný kámen deklarované podle ČSN EN 1339 vyráběné ve výrobě Top Teramo Vápenná odpovídají požadavkům uvedeným v čl. 4.17 ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení ve smyslu Vyhlášky o technických požadavcích na výrobky č. 268/2009 Sb. §21 (2), (3) pro podlahy všech bytových a pobytových místností, které musí splňovat hodnotu úhlu kluzu nejméně 6° a rovněž odpovídá požadavkům pro podlahy u částí staveb užívaných veřejností včetně pasáží a krytých průchodů, které musí splňovat hodnotu úhlu kluzu nejméně 10°.

Zkoušené vzorky	Výchylka kyvadla za vlhka podle ČSN EN 1339
Granex 400/400/22 mm Granex 044	43

Zkoušené vzorky jednovrstvých dlaždic Granex 400/400/22 mm, reliéfní povrch jemný kámen, dvouvrstvých dlaždic Mramorit 400/400/38 mm, reliéfní povrch jemný kámen, jednovrstvých dlaždic Granex 600/400/27 mm reliéfní povrch jemný kámen odpovídají požadavkům uvedeným v čl. 4.17 ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení ve smyslu Vyhlášky o technických požadavcích na výrobky č. 268/2009 Sb. §21 (2), (3) za vlhka pro podlahy všech bytových a pobytových místností, které musí splňovat hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 30 a rovněž za vlhka pro podlahy u částí staveb užívaných veřejností včetně pasáží a krytých průchodů, které musí splňovat hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40.

Osvědčení se vydává na základě výsledků zkoušek uvedených ve zprávě č. 030-050115 ze dne 30. července 2014.

Počet stran osvědčení: 1

Platnost osvědčení: do 31. července 2017

Osvědčení může být zrušeno při zjištění nedodržení osvědčených parametrů vlastností výrobku.



Ing. Alexander Trinner
ředitel pobočky

Plzeň, 30. července 2014

Razítko TZUS – pobočka Plzeň

Upozornění: Bez písemného souhlasu zástupce vedoucího autorizované osoby se tato zpráva nesmí reprodukovat jinak, než celá.